

# **NRW nach den Herbstferien - Schulmail**

**Beitrag von „Humblebee“ vom 13. Oktober 2020 11:22**

## Zitat von Flipper79

Ne. Brandschutztüren sollten immer geschlossen sein.

Wir haben zwar keine Brandschutztüren, sondern Zwischentüren aus Glas die aus den Brandschutztüren auch immer geschlossen bleiben solle (wobei das Glas im Zweifel schneller birst als einem lieb ist und dann doch der ganze Flur brennt).

Das wird bei uns auch immer wieder betont: die Türen mit Glaseinsätzen, die an jedem Ende der einzelnen Flure zu finden sind, sollen aus Brandschutzgründen stets geschlossen bleiben. Selbst unsere Putzdamen dürfen sie nicht mit Keilen "feststellen", wenn sie die Flure wischen. Ein Lüften der Flure ist dadurch an meiner Schule nicht möglich.

**Kleiner gruener frosch** : Brandschutztüren müssen geschlossen bleiben, denn sie sollen ja ein Ausbreiten von Feuer verhindern. Siehe auch hier im Merkblatt der Uni Trier: <https://www.uni-trier.de/fileadmin/orga...chutztueren.pdf>