

Wie geht ihr dem Corona-Virus entgegen?

Beitrag von „chemikus08“ vom 9. November 2021 13:21

Die Empfehlung von Lüftungsintervallen nach Zeit ist Murks. Die Raumgröße und die Zahl der Personen hat eine erhebliche Schwankungsbreite. Dementsprechend schwankt auch die Lüftungsnotwendigkeit.

Daher sollte man für jeden Raum ein CO₂ Messgerät beschaffen. Sobald 1000 ppm erreicht sind, soll nach Empfehlung des UBA gelüftet werden. In einer Klasse wo wir das durchgezogen haben, war bei 32 Schülern letztlich ein Lüftungsintervall von 10 Minuten erforderlich. Man hat sich auf dauerlüften geeinigt. D.h. die meisten Fenster auf Kipp und das Lehrerfenster weit auf. Hier blieb das CO₂ dauerhaft auf 700 ppm.

Es gab auch Klassen, wo das Lüften alle 20 Minuten gereicht hat.