

# Lüften wegen Corona - uns ist kalt!

**Beitrag von „Jersey“ vom 14. November 2021 14:01**

## Zitat von Nitram

Meine Folgerung daraus:

Der von Jersey geäußerte Wunsch "Wenn wir dafür sorgen möchten, dass wir im "grünen" Bereich bleiben, ..." ist kein sinnvoller Wunsch.

Denn: Weder ist "grün" ein sicheres Indiz für die aktuelle CO2-Konzentration in der Raumluft noch ist "grün" ein sicheres Indiz für eine geringe Virenkonzentration in der Raumluft.

"Zeitgesteuert" (z.B. alle 20 Minuten vollständiger Luftaustausch) halt ich für viel sinnvoller.

Fraglich ist, wann ein solcher "vollständiger Luftaustausch" abgeschlossen ist.

Ich habe schon mal nach Lüftungsplan gearbeitet: alle 20 Minuten alle Fenster für 15 Minuten auf. Führt ebenfalls zu keiner (er)tragbaren Temperatur im Raum.

Wenn ich es richtig gesehen habe, springt unser Gerät bei 900ppm auf gelb.

Ich werde ab morgen mal den Versuch wagen mich strikt an den 1000er Wert zu halten. Bei 1000 und in den Pausen wird flächig gelüftet. Ansonsten nur auf Kipp. Mal sehen zu welchen Erkenntnissen ich da komme. Ansonsten steht die Remonstration dann an.

Vielen Dank an alle schonmal!