

Hitzefrei und hohe Temperaturen - Recht?

Beitrag von „chemikus08“ vom 27. August 2022 18:05

Das 20 Minutenintervall war aufgrund der vollbesetzten Klassen nach Kontrollmessungen nicht zu halten, da bereits nach 10 Minuten 1000 ppm CO₂ überschritten waren. Die Grenzwerte könnten nur eingehalten werden, indem zusätzlich ein Fenster dauerhaft geöffnet blieb