

# **Schulöffnungen - Corona - BW**

## **Beitrag von „Kris24“ vom 10. September 2022 21:28**

Unser Schulträger hat bereits vor den Sommerferien uns mitgeteilt, sparen zu wollen.

In der Vergangenheit wurde auf 23 Grad geheizt, damit es wenigstens 20 Grad in allen Klassenzimmern (ohne lüften) hat. Das soll jetzt nicht mehr passieren, wir wurden darauf hingewiesen, stoß - statt dauerzulüften (das taten wir auch in den letzten beiden Wintern, wird vom Schulträger anscheinend angezweifelt).

Kurz, ich vermute heftige Diskussionen im kommenden Jahr (hatten wir früher auch schon, bevor die Fenster erneuert und die Temperatur von 20 auf 23 gestellt wurde).

Noch einmal, 23 Grad im Vergleichsraum mit Thermostat (fensterloser Lagerraum) bedeutet 20 Grad im Klassenzimmer ohne lüften, aber letzteres wird nicht anerkannt.