

Meckerforum, hier darf alles rein, was doof ist

Beitrag von „Susannea“ vom 9. November 2022 07:26

So war eigentlich der Plan, nun geht es aber leider nicht um die Kabel vorne vor den Patchfeldern, sondern die hinten, ich schick mal irgendwann ein Bild, die sind in mindestens 20er Bündeln zusammengebunden und hängen dahinter dann quer runter (denn sie kommen aus dem Nachbarserverschrank durch die Wand usw. total banane alles verteilt, da noch nicht abgenommen, gedenke ich auch das noch einmal ändern zu lassen. Dahinter sind also die Kabel so nah quer runter, dass der Switch maximal 15 cm reingeschoben werden könnte. Das reicht natürlich nicht, dann kann man ihn ja nicht festschrauben.

Denn eigentlich war es ähnlich wie bei euch geplant: 24 Patchfeld zu Switch A, 48er Switch A, 24er Patchfeld zu Switch A. 24er Patchfeld zu Switch B, 48er Switch B, 24er Patchfeld zu Switch B.

Sprich immer der Switch zwischen zwei Patchfeldern.